

HTK Vand A/S
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
Att.: Kim Hansen

Rapportnr.: AR-16-CA-00463966-01
Batchnr.: EUDKVE-00463966
Kundenr.: CA0003408
Modt. dato: 07.09.2016

Analyserapport

Prøvested: Høje-Tåstrup Ledningsnet Ole Rømersvej 34 B - 107028 - V01101000 / 4169011030
Udtagningsadresse: Ole Rømersvej 34 B, 2630 Taastrup
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 07.09.2016 kl. 12:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KK1
Analyseperiode: 07.09.2016 - 10.09.2016

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	80318916	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Udvalgte resultater	Udvalgte enhed (%)
			Min.	Max.				
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert		
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert		
Kimtal ved 22 °C	14	CFU/ml		200	1	ISO 6222		
Uorganiske forbindelser								
Nitrit	< 0.001	mg/l		0.1	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)		10
Metaller								
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES		30
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5		A
Vandtemperatur	15.9	°C				DS/EN ISO 19458		A
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523		A
Ledningsevne	73	mS/m			0.1	DS/EN 27888		A
Iltindhold	10.2	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814		A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel		A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel		A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk		A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk		A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

HTK Vand A/S, Dina Sørensen, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup
Høje Taastrup Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bygaden 2, 2630 Taastrup

10.09.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.